



**Telaio da incasso per unità di ventilazione, struttura autoportante in lamiera zincata, isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10mm**

**Pannello anteriore removibile tramite pratici fermi girevoli, disponibile in varie finiture**

**Per le versioni HA possibilità di aggiungere un plenum di distribuzione sull'aria esterna**

**Doppie staffe da muratura in lamiera zincata presenti su entrambi i lati della cassa**

**Foro per il passaggio dei cavi di alimentazione e controllo**

**Tubo in gomma pre-installato per lo scarico dell'acqua di condensa**

## Canalizzazione


	Ø CANALE IMMISSIONE E RIPRESA	Ø CANALE RINNOVO E ESPULSIONE
UVC 15 HA	Da 1+1 a 8+8 Ø63mm Da 1+1 a 6+6 Ø75mm Da 1+1 a 6+6 Ø90mm	125mm
UVC 22 HA	Da 1+1 a 12+12 Ø63mm Da 1+1 a 8+8 Ø75mm Da 1+1 a 8+8 Ø90mm	160mm
UVC 15 V	125mm	125mm
UVC 22 V	160mm	160mm

I telai da incasso abbinati alle unità UVC 15 HA e UVC 22 HA sono dotati, nella parte inferiore, di un plenum di ripartizione con piastra forata per la suddivisione dei flussi di immissione/ripresa. La piastra è intercambiabile nelle varie versioni, differenti per dimensioni e numero degli attacchi (come indicato nella tabella sopra).



I fori delle piastre sono chiusi dall'isolante ed è quindi necessario tagliare l'isolante solo per i fori richiesti e installare i relativi canotti in plastica (lasciando chiusi i fori non utilizzati).

Esempio:

- Telaio con piastra a 8 fori Ø63 collegando all'unità 6+6 tubazioni (vedi Figura 1).




- Telaio con piastra a 12 fori Ø63 collegando all'unità 9+10 tubazioni (vedi Figura 2).



SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)


Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)



## Optional

Plenum di distribuzione su aria esterna (rinnovo/espulsione) completo di coperchio con doppia griglia.


Note: Il plenum di distribuzione non può essere richiesto separatamente dal telaio, dato che il fissaggio deve essere effettuato in fase di produzione.



SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)  
Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)

# Dimensioni Telaio UVC 15 HA






SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)

## Dimensioni Telaio UVC 15 HA con plenum di distribuzione







SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)





# Dimensioni Telaio UVC 22 HA



SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)  
Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)

## Dimensioni Telaio UVC 22 HA con plenum di distribuzione







SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)

## Dimensioni Telaio UVC 15 V







SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)  
Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)



## Dimensioni Telaio UVC 22 V



SIRE s.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)  
Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)